

綾川町立学校耐震性能一覧表

H25. 4. 1現在

学校名	棟番号	建物区分	構造	階数	建築年	面積	耐震診断結果(Is値)	補強工事実施(予定)年度	備考	改修後(Is値)	
幼稚園	粉所幼稚園	2	校	R	1	H14	326	新耐震	-	新耐震	
小学校	綾上小学校	1	校	R	2	H16	1,817	新耐震	-	新耐震	
		2	校	R	2	H16	1,405	新耐震	-	新耐震	
		3	校	R	2	H16	1,247	新耐震	-	新耐震	
		4	屋	R	1	H16	797	新耐震	-	体育館	新耐震
	昭和小学校	1	校	R	3	S56	1,945	0.50	H17年度		0.81
		2-1	校	R	3	S56	1,172	0.59	H18年度		0.77
		2-2	校	R	3	S56	1,276	0.33	H18年度		0.71
		3-1	校	R	1	S56	174	0.66	H18年度		0.73
		4-1	校	R	3	S56					
		3-2	校	R	1	S56	174	0.66	H18年度		0.72
		4-2	校	R	3	S56					
		5	屋	R	2	S55	1,775	0.10	H17年度	体育館	0.72
		6-1	校	R	1	S55				ランチルーム	
	6-3	校	R	1	S55						
	9	校	S	1	S54	214	0.47	H25年度以降	プール棟		
	陶小学校	1-1	校	R	2	S48	2,559	0.43	H20年度		0.75
		1-2	校	R	3	S49					
		2	校	R	3	S49	1,243	0.52	H20年度		0.73
		3	校	R	1	S49	1,555	0.32	H20年度	給食室	0.71
		4-1	校	R	1	S49				ランチルーム	
		4-2	屋	R	2	S49				体育館	
		8	校	R	1	H2		新耐震			新耐震
	12	校	R	1	H12		新耐震			新耐震	
	滝宮小学校	1	校	R	3	S52	1,341	0.49	H21年度		0.78
		2	校	R	3	S52	1,754	0.27	H21年度		0.72
		3	校	R	3	S53					
		11	校	R	1	S55					
5		校	R	2	S53	163	0.05	H21年度	給食室	0.72	
6-1		校	R	1	S53	1,628	0.05	H21年度	ランチルーム	0.72	
6-2		校	R	1	S53				倉庫		
7-1		屋	R	2	S53				体育館		
7-2		屋	R	1	S53				器具庫		
8-1		校	R	2	S53	89	0.28	H21年度		0.86	
8-2		校	R	2	S53	84	0.28	H21年度		0.86	
12		校	R	3	H7	1,048	新耐震			新耐震	
13		校	R	3	S52		0.49	H21年度		0.71	
羽床小学校	2	校	R	2	S50	437	0.63	H19年度		0.71	
	3	校	R	1	S54	1,387	0.31	H19年度	給食室	0.75	
	4	校	R	1	S54				ランチルーム		
	5-1	屋	R	2	S55				体育館		
	5-2	校	R	1	S55				便所		
	5-3	校	R	1	S55				倉庫		
	7	校	S	1	S57				倉庫		
	9	校	R	1	S63		新耐震		ポンプ室・LP庫	新耐震	
8	校	R	2	S63	1,689	新耐震	-		新耐震		
中学校	綾上中学校	1-1	校	R	3	S37	2,669	0.27	H23年度		0.71
		1-2	校	R	3	S38					
		1-3	校	R	3	S39					
		2	校	R	2	S40	668	0.51	H23年度		0.79
		3	校	S	1	S43	423	0.59	H23年度		1.06
		4-1	屋	R	2	S52	1,491	0.50	H24年度	体育館	0.70
		4-2	部	R	1	S52					
		4-3	校	S	1	S52					
		6	校	S	1	S51	203	0.16	H25年度以降	連絡通路	
		8	屋	R	1	S53	392	0.40	-	プール棟	
	10	校	R	2	S40	51	0.51	H23年度	武道場	1.23	
									渡り廊下	0.73	
	綾南中学校	1-1	校	R	3	S34	4,423	0.34	H24年度以降		
		1-2	校	R	3	S35					
		1-3	校	R	3	S36					
		1-4	校	S	1	H3		新耐震	-		新耐震
2		校	R	1	S36	263	1.11	-			
3		校	S	1	S59	711	新耐震	-		新耐震	
16		部	R	1	S60	220	新耐震	-	部室	新耐震	
17-1		屋	R	2	H9	1,913	新耐震	-	体育館	新耐震	
17-2		校	R	1	H9						
18	連	R	2	H9							
19	校	R	1	H15	232	新耐震	-	プール棟	新耐震		